Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12
tel./fax 42 215-27-76

Pabianice, dnia 05.04.2019r.

Gmina Lutomiersk
Pl. Jana Pawła II 11
95-083 Lutomiersk

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 2

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12. 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w związku ze sprawozdaniami z badań próbek wody z dnia 22.03.2019 r. Nr WSSE.DLHK.9051.47.5.2019- punkt poboru: Szkoła Podstawowa w Szydłowie, Nr WSSE.DLHK.9051.47.5.2019- punkt poboru: Orzechów 19, pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 18.03.2019r. zakresie parametrów grupy A przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach ul. Kilińskiego 10/12, przeprowadzonych badań przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, sprawozdaniami z badań z dnia 04.03.2019r. Nr 02651/ZL/1- punk poboru : Orzechów 12, Nr 02653/ZL/19- punkt poboru: Stacja uzdatniania wody w Szydłowie– woda podawana do sieci, pobranych do badania w dniu 25.02.2019r., w ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadzonych przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., 43-143 Lędziny ul. Lędzińska 8 w zakresie parametrów grupy A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach
stwierdza
przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Szydłowie

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 2 A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07. 12. 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. , poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pabianicach
Małgorzata Sumińska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12
tel./fax 42 215-27-76

URZĄD GMINY LUTOMIERSK
Kancelaria
Data wpływu 10-04-2019
Załącznik

Pabianice, dnia 05.04.2019 r.

Gmina Lutomiersk
Pl. Jana Pawła II 11
95-083 Lutomiersk

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 3

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12. 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w związku z sprawozdaniami z badań próbek wody z dnia 22.03.2019 r. Nr WSSE.DLHK.9051.47.1.2019, punkt poboru: Prusinowice 70, Nr WSSE.DLHK.9051.47.2.2019, punkt poboru: Antoniew 14, pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 18.03.2019r. zakresie parametrów grupy A przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach ul. Kilińskiego 10/12, przeprowadzonych badań przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, sprawozdaniem z badań z dnia 13.03.2019 r. Nr 02656/ZL/1, punk poboru : Stacja uzdatniania wody w Prusinowicach – woda podawana do sieci, pobrana do badania w dniu 25.02.2019r., w zakresie parametrów grupy A i B, przeprowadzonych przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., 43-143 Lędziny ul. Lędzińska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach
stwierdza
przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Prusinowicach

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 2 A i B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07. 12. 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. , poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pabianicach
Małgorzata Sumińska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12
tel./fax 42 215-27-76

URZĄD GMINY LUTOMIERSK
Kancelaria
Data wpływu 10 -04- 2019
L. Dziennika

Pabianice, dnia 05.04.2019 r.

Gmina Lutomiersk
Pl. Jana Pawła II 11
95-083 Lutomiersk

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 4

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12. 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w związku z sprawozdaniami z badania z dnia 29.03.2019 r . Nr WSSE.DLHK.9051.51.3.2019, punkt poboru: NZOZ LUT-MED Lutomiersk ul. Dąbrowskiego 21, Nr WSSE.DLHK.9051.51.4.2019, punkt poboru: Szkoła Podstawowa w Lutomiersku ul. Marszalka J. Piłsudskiego 1, próbek wody pobranych w dniu 25.03.2019r. przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach w zakresie parametrów grupy A, przeprowadzonych badań przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi ramach kontroli urzędowej ,sprawozdania z badań z dnia 13.03. 2019r. Nr 03155/ZL/19, punkt poboru: Filtrostat w Lutomiesku: woda podawana do sieci, pobranych do badania w dniu 25.03.2019r. w zakresie parametrów grupy A i B, w ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadzonych przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., 43-143 Lędziny ul. Lędzińska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach
stwierdza
przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Lutomiersku

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku 2 A i B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07. 12. 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. , poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pabianicach
Małgorzata Suminska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12
tel./fax 42 215-27-76

URZĄD GMINY LUTOMIERSK
Kancelaria
Data wpływu 10-04-2019
Dziennik

Pabianice, dnia 05.04.2019 r.

Gmina Lutomiersk
Pl. Jana Pawła II 11
95-083 Lutomiersk

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 5

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12. 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w związku z sprawozdaniami z badań próbek wody z dnia 22.03.2019 r. Nr WSSE.DLHK.9051.47.3.2019, punkt poboru: Przedszkole w Kazimierzu, ul. Kilińskiego 50, Nr WSSE.DLHK.9051.47.4.2019, punkt poboru: Szkoła Podstawowa w Kazimierzu ul. Sienkiewicza 18, pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 18.03.2019r. zakresie parametrów grupy A przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach ul. Kilińskiego 10/12, przeprowadzonych badań przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, sprawozdaniami z badań z dnia 04.03.2019r. Nr 02652/ZL/1, punk poboru : Przedszkole w Kazimierzu, ul. Kilińskiego 50, Nr 02654/ZL/19,punkt poboru: Stacja uzdatniania wody w Kazimierzu – woda podawana do sieci, próbek wody pobranych do badania w dniu 25.02.2019r. w zakresie parametrów grupy A przeprowadzonych przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., 43-143 Lędziny ul. Lędzińska 8

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach
stwierdza
przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Kazimierzu

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 2 A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07. 12. 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. , poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pabianicach
Małgorzata Sumińska